

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县城关镇永安加油站 (宁) 应急危现记 (2021) 13 号
地址: 宁化县城关镇
法定代表人 (负责人): 吴良福 职务: 站长 联系电话: 199 2012
检查场所: 内业材料
检查时间: 2021 年 4 月 28 日 15 时 0 分至 4 月 28 日 15 时 20 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年4月28日,我局联合商务局对城关镇永安加油站开展“五一”节前安全检查,现场检查内业材料,台账建设等,未发现隐患,检查人员提醒加油站负责人要做好“五一”期间的值班值守工作,加强安全管理。(以下空白)

检查人员 (签名): 林育尧 杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名): 吴良福

2021 年 4 月 28 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)14号
被检查单位: 宁化县城南加油站
地址: 宁化县城南镇
法定代表人(负责人): 吴毅 职务: 站长 联系电话: 133 8595
检查场所: 内业材料
检查时间: 2021 年 4 月 28 日 15 时 29 分至 4 月 28 日 15 时 35 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年4月28日,执法人员林育尧、杨焰斌对城南加油站内业材料进行检查,现场检查记录如下:

检查人员(签名): 林育尧 杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 吴毅

2021年4月28日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位： 利丰化工 (宁) 应急危现记 (2021) 15 号

地址： 宁化县 城南镇

法定代表人 (负责人)： 王焰焯 职务： 老板 联系电话： 136 8766

检查场所： 现场

检查时间： 2021 年 4 月 28 日 15 时 36 分至 4 月 28 日 15 时 48 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况： 2021年4月28日 我局执法人员对利丰化工有限公司进行现场检查，未发现安全隐患。(以下空白)

检查人员 (签名)： 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名)： 王焰焯

2021 年 4 月 28 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位：中石油炼化有限公司 (宁) 应急危现记 (2021) 6 号。
地址：宁化县 站前镇
法定代表人 (负责人)：王裕波 职务：厂长 联系电话：136 9999
检查场所：内业材料
检查时间：2021 年 4 月 28 日 15 时 50 分至 4 月 28 日 16 时 10 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年4月28日，我两执法人员对中石油炼化有限公司开展安全检查，现场检查发现问题：
1. 4月份培训记录不完善。
以上问题限3日内整改完毕 (以下空白)

检查人员 (签名)：林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人 (签名)：王裕波

2021 年 4 月 28 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)17号

被检查单位: 宁化县治平贺发加油站

地址: 宁化县治平乡

法定代表人(负责人): 赖永泉 职务: 站长 联系电话: 1370 166

检查场所: 内业材料, 油罐区

检查时间: 2021年6月4日10时00分至6月4日10时30分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧, 证件号码为 35180805370001、35180805370002, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年6月4日, 我局组织人员对宁化县治平贺发加油站开展安全检查, 现场发现加油站油罐区旁新建一栋建筑物, 工作人员叮嘱加油站负责人注意加油站加油机、通气管口、油罐要与新建建筑物保持足够安全距离。

(以下空白)

检查人员(签名):

林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名):

赖永泉

2021年6月4日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021) 18号

被检查单位: 礼县锦欣加油站

地址: 宁化县湖村镇

法定代表人(负责人): 曹允顺 职务: 站长 联系电话: 137 6898

检查场所: 内业材料. 进罐区

检查时间: 2021 年 6 月 9 日 9 时 10 分至 6 月 9 日 10 时 30 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月9日 我局组织人员对礼县锦欣加油站
开展专项检查. 发现如下问题:

1. 未发现加油站员工张美金的岗前培训材料.
限5天内整改完成(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 曹允顺

2021年6月9日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(宁) 应急危责改 (2021) 2 号

宁化县锦欣加油站：

经查，你单位存在下列问题：

1. 未见宁化县锦欣加油站员工张美金的岗前培训材料。(以下空白)

(此栏不够，可另附页)。

现责令你单位对上述第 1 项问题于 2021 年 6 月 24 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在 60 日内向 宁化县 人民政府或者 三明市应急管理局 申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 宁化县 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员 (签名)：

林有光

证号：

35180805370002


刘顺斌

证号：

35180805370001

被检查单位负责人 (签名)：

李冬贵



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

共 1 页 第 1 页

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)19号

被检查单位: 宁化县河龙加油站

地址: 宁化县河龙乡

法定代表人(负责人): 王金纱 职务: 现场管理人员 联系电话: 139 2290

检查场所: 内页材料, 罐区, 站房

检查时间: 2021 年 6 月 9 日 15 时 30 分至 6 月 9 日 16 时 10 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌, 证件号码为 35180805370002、35180805370001, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年6月9日, 我局组织人员对宁化县河龙加油站开展安全检查, 现场发现如下问题:

1. 加油站未按规定对从业人员王金纱开展安全教育培训。

以上问题限15天内整改完成(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 王金纱

2021年6月9日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(宁)应急危责改(2021)3号

宁化县河龙加油站：

经查，你单位存在下列问题：

1. 加油站未按规定对从业人员王金纱开展安全教育培训。

(此栏不够，可另附页)。

现责令你单位对上述第1项问题于2021年6月24日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在60日内向宁化县人民政府或者三明市应急管理局申请行政复议，或者在6个月内依法向宁化县人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员(签名)：

林有东

证号：

35180805370002


柯焰斌

证号：

35180805370001

被检查单位负责人(签名)：

王金纱



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)20号
被检查单位: 三明宏海工贸有限公司
地址: 宁化县谢坊
法定代表人(负责人): 徐小平 职务: 法人 联系电话: 131 1830
检查场所: 办公室、内业材料
检查时间: 2021年6月22日9时30分至6月22日9时40分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日, 2021年6月22日, 执法人员林育尧、杨焰斌对三明宏海工贸有限公司办公室检查, 现场检查发现问题。

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 徐小平

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)21号
被检查单位: 三明县精化工有限公司
地址: 宁化县 翠江
法定代表人(负责人): 涂家辉 职务: 总经理 联系电话: 1360 [REDACTED] 666
检查场所: 业材料
检查时间: 2021 年 6 月 22 日 9 时 55 分至 6 月 22 日 10 时 15 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日,我组执法人员对业生产的业材料进行检查,未发现违规。(以正等白)

检查人员(签名): [Signature]、[Signature]

被检查单位现场负责人(签名): 涂家辉

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)22号
被检查单位: 中石油南内加油站
地址: 宁化县 碧江
法定代表人(负责人): 李梅年 职务: 站长 联系电话: 135 9198
检查场所: 站区
检查时间: 2021 年 6 月 22 日 10 时 20 分至 6 月 22 日 10 时 40 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 现加油站入口处道路施工, 钢筋裸露,
请立即整改(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 李梅年

2021 年 6 月 22 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)23号
被检查单位: 中化化肥有限公司
地址: 宁化县 淮江
法定代表人(负责人): 张国强 职务: 张 联系电话: 13 9051
检查场所: 淮江
检查时间: 2021 年 6 月 22 日 10 时 43 分至 6 月 22 日 10 时 54 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日,执法人员对该加油站
进行安全检查,未发现隐患。(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧 ; 杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 张国强

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)24号
被检查单位: 西原办24号
地址: 宁化县 陈江
法定代表人(负责人): 陈江 职务: 张 联系电话: 136 [] 7727
检查场所: 张
检查时间: 2021年 6月 22日 10时 55分至 6月 22日 11时 05分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日, 杨焰斌等人员对该办24号张江
现场进行检查, 发现问题。(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 陈江

2021年 6月 22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)第 05 号
被检查单位: 中化石油加油站

地址: 宁化县

法定代表人(负责人): 阳军明 职务: 店长 联系电话: 147 14043

检查场所: 现场. 罐区. 加油站

检查时间: 2021 年 6 月 22 日 11 时 10 分至 6 月 22 日 11 时 20 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日. 执法人员2人对中化石油加油站进行安全检查, 发现问题。(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 阳军明

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: （宁）应急危现记（2021）26号

地址: 宁化县

法定代表人(负责人): 董方 职务: 书记 联系电话: 152 8866

检查场所: 现场

检查时间: 2021 年 6 月 22 日 11 时 23 分至 6 月 22 日 11 时 43 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 应急预案的应急演练
限期整改(以整改)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 董方

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021) 27号
被检查单位: 宁化县城关镇加油站
地址: 宁化县城关镇
法定代表人(负责人): 吴良春 职务: 张 联系电话: 136 15298
检查场所: 油罐区
检查时间: 2021 年 6 月 22 日 15 时 20 分至 6 月 22 日 15 时 40 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 站旁后, 油罐区前有停放电动车, 放置排插充电.
2. 推车式灭火器压力表损坏.
3. 油罐区有杂草, 有水渍漫覆盖.
第1点立即整改, 第2、3点限5天内整改.

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 吴良春

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)28号

被检查单位: 宁化县城南镇加油站

地址: 宁化县城南镇

法定代表人(负责人): 吴鑫 职务: 经理 联系电话: 133 8595

检查场所: 加油站

检查时间: 2021 年 6 月 22 日 15 时 40 分至 6 月 22 日 15 时 52 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日. 我局组织人员对加油站进行
安全检查, 未发现安全隐患(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 吴鑫

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 青科新材料有限公司 (宁) 应急危现记 (2021) 29号

地址: 宁化县

法定代表人 (负责人): 王希煜 职务: 法人 联系电话: 136 [REDACTED] 8766

检查场所: 厂房

检查时间: 2021 年 6 月 22 日 15 时 53 分至 6 月 22 日 16 时 05 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 1. 锅炉房无证操作。
2. 消防栓被杂物封堵。
立即整改。

检查人员 (签名): [Signature]、[Signature]

被检查单位现场负责人 (签名): [Signature]

2021 年 6 月 22 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 中五油共销加油站 (宁)应急危现记(2021)30号

地址: 宁化县 城南

法定代表人(负责人): 王铭凌 职务: 站长 联系电话: 136 1917

检查场所: 加油站

检查时间: 2021 年 6 月 22 日 15 时 07 分至 6 月 22 日 15 时 15 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日 执法人员对该加油站开展安全检查，发现问题(见附件)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 陈胜东

2021 年 6 月 22 日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)32号
被检查单位: 中化东门加油站
地址: 宁化县翠江
法定代表人(负责人): 杨强 职务: 站长 联系电话: 139[REDACTED]3367
检查场所: 危化品工业材料
检查时间: 2021年6月22日16时45分至6月22日16时59分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌,证件号码为35180805370002、35180805370001,这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查,请予以配合。

检查情况: 2021年6月22日,我方对中化东门加油站工业材料和罐区进行抽查,未发现隐患。(112号台)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 杨强

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位：(宁)应急危现记(2021)33号
石化加油站

地址：宁化县

法定代表人(负责人)：郑月玲 职务：站长 联系电话：158 2219

检查场所：站房

检查时间：2021年6月22日16时59分至6月22日17时20分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌，证件号码为35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年6月22日，我局组织人员对石化加油站进行安全检查，发现站房围墙开裂重新施工，工作人员对围墙施工期间的安全管理。(以下空白)

检查人员(签名)：林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名)：郑月玲

2021年6月22日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)34号
被检查单位: 水苗加油站
地址: 宁化县水口镇
法定代表人(负责人): 李仕林 职务: 总经理 联系电话: 136 2368
检查场所: 加油站
检查时间: 2021年6月23日8时55分至6月23日9时15分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌,证件号码为35180805370002、35180805370001,这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查,请予以配合。

检查情况: 1. 油罐区上方长满杂草。
安全隐患整改通知书(以照片)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 李仕林

2021年6月23日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 宁化县泉上镇加油站 (宁)应急危现记(2021)35号

地址: 宁化县泉上镇

法定代表人(负责人): 曹任生 职务: 法人 联系电话: 138 5287

检查场所: 加油站油罐区

检查时间: 2021 年 6 月 23 日 10 时 35 分至 6 月 23 日 10 时 55 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月23日,我执法组人员对该加油站现场开展安全检查,未发现安全隐患。(以下略)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 林国明

2021年6月23日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位：中石化(宁)应急危现记(2021)36号
地址：宁化县 湖前镇
法定代表人(负责人)：邱庆芳 职务：厂长 联系电话：137[REDACTED]5275
检查场所：湖前镇 烟塔区
检查时间：2021年6月23日11时0分至6月23日11时20分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年6月23日，我局组织人员对湖前镇烟塔区
及内业材料堆场进行检查，未发现安全隐患。(以下空白)

检查人员(签名)：林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名)：邱庆芳

2021年6月23日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位: 中石油北山加油站 (宁) 应急危现记 (2021) 37号

地址: 宁化县

法定代表人 (负责人): 张华 职务: 老板 联系电话: 150 8025

检查场所: 加油站. 业封料

检查时间: 2021 年 6 月 24 日 15 时 10 分至 6 月 24 日 15 时 17 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月24日. 我局组织工作人员对中石油北山加油站开展安全检查. 现场检查其内业封料及油罐区. 站房等项. 未发现安全隐患. (以理白).

检查人员 (签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名): 于庆华

2021年6月24日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位：(宁)应急危现记(2021)38号
中化化肥有限公司
地址：宁化县石壁镇
法定代表人(负责人)：李亚玲 职务：厂长 联系电话：135 1617
检查场所：化肥厂内业材料
检查时间：2021年6月24日15时45分至6月24日16时7分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌，证件号码为35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年6月24日，我局组织执法人员对中化化肥有限公司进行现场检查，检查了化肥厂内业材料库及办公室。未发现隐患。

检查人员(签名)：林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名)：李亚玲

2021年6月24日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)39号
被检查单位: 五里河加油站
地址: 宁化县五里河
法定代表人(负责人): 曹开文 职务: 站长 联系电话: 136 5918
检查场所: 加油站
检查时间: 2021 年 6 月 24 日 16 时 10 分至 6 月 24 日 16 时 30 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年6月24日,执法人员对五里河加油站进行安全检查,现场检查了加油站台账,未发现安全隐患(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌
被检查单位现场负责人(签名): 曹开文

2021年6月24日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)40号
被检查单位: 宁化县修土加油站
地址: 宁化县修土路
法定代表人(负责人): 黄先华 职务: 老板 联系电话: 158[REDACTED]0920
检查场所: 加油站
检查时间: 2021年6月24日16时40分至6月24日16时59分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌, 证件号码为35180805370002、35180805370001, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 1. 消防沙池被杂草覆盖, 缺失。
灭火器整改(以照片)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 李贵华

2021年6月24日

5

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)41号

被检查单位：宁化县安远平安加油站

地址：宁化县安远镇

法定代表人(负责人)：李兆翼 职务：安全管理员 联系电话：139 1019

检查场所：加油岛、内页材料、监控设备、油罐区

检查时间：2021年6月25日16时20分至6月25日16时55分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员林育尧、杨焰斌，证件号码为35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年6月25日，我局组织人员对宁化县安远平安加油站开展安全检查，现场发现以下问题：

1. 未将事故隐患排查治理情况如实记录。

以上问题限立即整改完成(以下空白)

检查人员(签名)：

林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名)：

李兆翼

2021年6月25日

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(宁)应急危责改(2021)5号

宁化县安远平安加油站：

经查，你单位存在下列问题：

1. 未将事故隐患排查治理情况如实记录。

(此栏不够，可另附页)。

现责令你单位对上述第1项问题于2021年6月28日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在60日内向宁化县人民政府或者三明市应急管理局申请行政复议，或者在6个月内依法向宁化县人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员(签名)：

林有仁

证号：

3518080537002

柯海平

证号：

3518080537001

被检查单位负责人(签名)：

李北平



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

共1页 第1页

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021) 41号
被检查单位: 宁化县应急管理局胜达办班班
地址: 宁化县宝盖镇
法定代表人(负责人): 孙少峰 职务: 班 联系电话: 138 2368
检查场所: 班
检查时间: 2021 年 6 月 25 日 16 时 56 分至 6 月 25 日 17 时 10 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨、杨, 证件号码为 35180805370002 35180805370002, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年6月25日, 我局执法人员对宁化县应急管理局胜达办班班进行现场检查, 发现问题, (以下空白)

检查人员(签名): 杨、杨

被检查单位现场负责人(签名): 孙少峰

2021年6月25日

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)43号
被检查单位: 宁夏宝丰能源集团煤化工有限公司
地址: 宁化县 受里镇
法定代表人(负责人): 刘建均 职务: 法人 联系电话: 136 2368
检查场所: 现场
检查时间: 2021 年 6 月 25 日 17 时 11 分至 6 月 25 日 17 时 23 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨志、杨志, 证件号码为 3518080537002、3518080537001 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年6月25日, 我局执法人员对宁化县宝丰能源集团煤化工有限公司进行现场检查, 现场未发现隐患。(以下空白)

检查人员(签名): 杨志、杨志

被检查单位现场负责人(签名): 陈少华

2021年6月25日