

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁) 应急危现记 (2021) 1 号

被检查单位: 中石化森美(福建)石油有限公司三明宁化禾口加油站

地址: 宁化县高堑村

法定代表人(负责人): 王增宇 职务: 法人 联系电话: 139 9299

检查场所: 加油岛、内页材料、监控设备、油罐区

检查时间: 2021 年 1 月 20 日 14 时 30 分至 1 月 20 日 15 时 00 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 吴镇福、林育尧，证件号码为 35170806320014、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021 年 1 月 20 日，我局组织人员对中石化森美(福建)石油有限公司三明宁化禾口加油站开展安全检查，现场发现以下问题:

1. 油水分离池未上锁。

以上问题限立即整改完成(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧 吴镇福

被检查单位现场负责人(签名): 邱凤琴

2021 年 1 月 20 日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)2号

被检查单位: 宁化县西环加油站

地址: 宁化县小溪路

法定代表人(负责人): 陈庚 职务: 安全管理员 联系电话: 136 727

检查场所: 加油岛、内页材料、监控设备、油罐区

检查时间: 2021年1月20日15时00分至1月20日16时00分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年1月20日，我局组织人员对宁化县西环加油站开展安全  
检查，现场对加油岛，油罐区和内页材料等安全生产管理情况进行查看，未发  
现隐患。检查人员督促加油站负责人要加强春节前后的安全管理和值班值守。

(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧 杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 陈庚

2021年1月20日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)3号

被检查单位: 宁化县刘坊加油站

地址: 宁化县安乐镇

法定代表人(负责人): 赵子钰 职务: 主要负责人 联系电话: 135 2232

检查场所: 加油岛、内页材料、监控设备

检查时间: 2021 年 1 月 21 日 8 时 40 分至 1 月 21 日 10 时 0 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 吴镔福、林育尧，证件号码为 35170806320014、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年1月21日，我局组织人员对宁化县刘坊加油站开展安全检查，现场发现以下问题:

1. 配电房堆放杂物。

2. 1号加油机漏油，底部三通阀未封堵。

以上问题限立即整改完成(以下空白)

检查人员(签名): 吴镔福 林育尧

被检查单位现场负责人(签名): 赵子钰

2021年1月21日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)4号

被检查单位：宁化县老区加油站

地址：宁化县曹坊镇

法定代表人(负责人)：郑盛华 职务：主要负责人联系电话：188 323

检查场所：加油岛、内页材料、监控设备、油罐区

检查时间：2021年1月21日10时40分至1月21日11时30分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员吴镜福、林育尧，证件号码为35170806320014、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年1月21日，我局组织人员对宁化县刘坊加油站开展安全检查，现场发现以下问题：

1. 进出口标识方向错误。
2. 卸油口无安全标识。
3. 加油机底部三通阀未封堵。

以上问题限立即整改完成(以下空白)

检查人员(签名)：

林育尧 吴镜福

被检查单位现场负责人(签名)：

陈朱仁

2021年1月21日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

被检查单位: 宁化县新康化工有限公司 (宁) 应急危现记 (2021) 5 号  
地址: 宁化县葛塘镇  
法定代表人 (负责人): 李国水 职务: 法人 联系电话: 189 1366  
检查场所: 厂房  
检查时间: 2021 年 3 月 4 日 9 时 35 分至 3 月 4 日 9 时 53 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧，证件号码为 35180805370001、35180805370002，这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年3月4日. 我局执法人员对新康化工开罐号李国水. 发现如下问题:  
1. 开展了书后复学员工培训. 但无记录  
限立即整改定本 (以下空白)

检查人员 (签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人 (签名): 陈国水

2021 年 3 月 4 日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)6号

被检查单位: 中石化曹坊加油站

地址: 宁化县曹坊镇

法定代表人(负责人): 王增宇 职务: 法人 联系电话: 139[REDACTED]9299

检查场所: 加油站辖区、内业材料

检查时间: 2021年3月4日10时10分至3月4日10时30分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧，证件号码为 35180805370001、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年3月4日, 我局组织人员对中石化曹坊加油站  
强可瑞名气检查, 现场检查了加油站辖区、加油站、内业  
材料, 未发现问题。检查组现场发放了《生产经营单位安全  
生产主体责任指导清单》给企业负责人, 并督促其落实  
主体责任, 加强安全管理, 做好两会期间值班值  
守工作(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌

被检查单位现场负责人(签名): 陈丽娟

2021年3月4日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

被检查单位：(宁)应急危现记(2021)7号  
宁化县危险废物处理站

地址：宁化县 延平镇

法定代表人(负责人)：赵子超 职务：法人 联系电话：155 2232

检查场所：站名 业务科

检查时间：2021年3月4日10时40分至3月4日11时0分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 杨焰斌、林育尧，证件号码为 35180805370001、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年3月4日，我局执法人员对宁化县危险废物处理站进行现场检查，未发现存在问题。(以下略)

检查人员(签名)：杨焰斌、林育尧

被检查单位现场负责人(签名)：赵子超

2021年3月4日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

被检查单位：(宁)应急危现记(2021)8号  
宁化县利丰化工有限公司

地址：宁化县林南镇

法定代表人(负责人)：李洪煜 职务： 联系电话：136 8766

检查场所：厂房、仓库

检查时间：2021年3月4日11时20分至3月2日11时50分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员杨焰斌、林育尧，证件号码为35180805370001、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年3月4日，我局执法人员去利丰化工有限公司“双控”期间安全检查，发现以下问题：  
1. 消防栓周围堆放杂物，现已清理干净。  
(以下空白)

检查人员(签名)：杨焰斌 林育尧

被检查单位现场负责人(签名)：李洪煜

2021年3月4日



# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

被检查单位：(宁)应急危现记(2021) 9 号  
地址：宁化县 城南镇  
法定代表人(负责人)：吴良看 职务：负责人 联系电话：136 13098  
检查场所：林业材料、油漆店、加油站  
检查时间：2021 年 3 月 5 日 9 时 30 分至 3 月 5 日 9 时 50 分

我们是宁化县应急管理局行政执法人员杨焰斌、林育尧，证件号码为 35180805370001、35180805370002，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021年3月5日，检查组人员对宁化县林业材料加油站进行现场检查，发现问题如下：  
1. 未记录台账期间的值班记录。  
以上问题限期整改(以下空白)

检查人员(签名)：杨焰斌、林育尧  
被检查单位现场负责人(签名)：吴良看

2021 年 3 月 5 日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)10号

被检查单位: 中化石油销售有限公司  
地址: 宁化县 五里镇  
法定代表人(负责人): 李亚琴 职务: 负责人 联系电话: 138 875  
检查场所: 内业材料、加油站、油罐区  
检查时间: 2021 年 3 月 11 日 15 时 20 分至 3 月 11 日 15 时 40 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年3月11日,我组执法人员对中化石油加油站进行安全检查,发现安全隐患,检查人员督促加油站负责人要加强对安全管理,并发放安全隐患整改通知书(见附件)

检查人员(签名): 林育尧、杨焰斌  
被检查单位现场负责人(签名): 李亚琴

2021年3月11日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)11号  
被检查单位: 宁化县石壁镇  
地址: 宁化县石壁镇  
法定代表人(负责人): 李开文 职务: 负责人 联系电话: 136 9418  
检查场所: 矿区. 作业区  
检查时间: 2021 年 3 月 11 日 15 时 40 分至 3 月 11 日 16 时 0 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林育尧、杨焰斌，证件号码为 35180805370002、35180805370001，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2021年3月11日, 我组执法人员对石壁镇矿区  
进行安全检查, 现发现以下问题:  
1. 安全员李开文、李开文未签字(2个人)  
以上问题限期整改。(以下空白)

检查人员(签名): 林育尧 杨焰斌  
被检查单位现场负责人(签名): 李开文

2021 年 3 月 11 日

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(宁)应急危现记(2021)12号

被检查单位: 中弘中弘加油站

地址: 宁化县 中沙乡

法定代表人(负责人): 廖贤斌 职务: 法人 联系电话: 151 9860

检查场所: 罐区、加油材料

检查时间: 2021 年 3 月 23 日 11 时 10 分至 3 月 23 日 11 时 30 分

我们是 宁化县 应急管理局行政执法人员 林敏 杨顺廷, 证件号码为 35180805370001 35180805370001, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 2021年3月23日, 我局执法人员对中弘中沙加油站进行现场检查, 检查人员督促加油站负责人要加强对加油车管理, 落实隐患排查自纠, 并现场发放《安全生产主体责任清单》给企业。(见附图)

检查人员(签名): 林敏 杨顺廷

被检查单位现场负责人(签名): 廖贤斌

2021 年 3 月 23 日